

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	鑫本系統控制股份有限公司		
申請人地址	桃園市桃園區經國路 857 號 14 樓之一	電話	03-316-5969
製造人名稱	TISSIN CO., Ltd.		
製造人地址	201-1105, No. 397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu, Bucheon-Si, Korea	電話	
型式檢定合格之機械設備器具種類及型式	防爆閥門定位器 TS600 系列		
防爆規格標示	Ex db mb IIC T6 Gb		
型式檢定合格字號	(ITRI)2019 第 07-00022X 號		
第一次發證日期	中華民國 108 年 03 月 04 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 108 年 03 月 04 日 至 110 年 03 月 03 日		

1. 依據標準： IEC 60079-0 : 2017 ; IEC 60079-1 : 2014 ; IEC 60079-18 : 2017 。
2. 電氣規格： 4~20 mA、DC 。
3. 適用周溫： -20°C~+40°C 。
4. 主要組成： 上蓋(鑄鋁合金)、本體(鑄鋁合金)、接線盒(鑄鋁合金)、端子台、扭力馬達、回饋桿、氣壓計。
5. 同一型式： TS600LC31S0、TS600LC41S0、TS600RC31S3、TS600RC31S5、TS600RC31S6、TS600RC35S0、TS600RC35S3、TS600RC35S5、TS600RC35S6、TS600RC41S0、TS600RC41S3、TS600RC41S5、TS600RC41S6、TS600RC45S0、TS600RC45S3、TS600RC45S5、TS600RC45S6 。
6. 特殊條件： X：檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用五格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性；
電源供應電路應使用對應裝置額定電流的熔線(保險絲)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書


(ITRI)2019 第 07-00022X 號

申請人名稱

鑫本系統控制股份有限公司

7.引用報告： 引用德國 Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH (BV)核發之 IECEx 驗證合格證明 (證號：IECEx EPS 18.0078X)，以及相關測試報告(編號：DE/EPS/ExTR18.0080/00)實施查核，證書有效期限為二年。

8.發行版次： 第 1 次發行 (B201900022) (108-03-04)



財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號